



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЦАРЕВО

**РАЗЯСНЕНИЕ ПО ЧЛ.29 ОТ ЗОП КЪМ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ОПРОСТЕНИТЕ ПРАВИЛА С ПРЕДМЕТ:
„ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ С. ЛОЗЕНЕЦ –
СЪЩЕСТВУВАЩА. ПОДОБЕКТ: ЗАДЪРЖАТЕЛЕН РЕЗЕРВОАР ЗА ОТПАДЪЧНИ
ВОДИ НА ВХОД ПСОВ“**

Въпрос 1:

В количествените сметки са цитирани позиции с код анализна единична цена. Възложителят ще приеме ли анализи на единичните цени с различен код даден в количествените сметки?

Отговор 1:

Да, Възложителят ще приеме анализи на единичните цени с различен код даден в количествените сметки

Въпрос 2:

С оглед улеснение на работата върху количествената сметка, бихме искали Възложителят да я предостави и във формат excel?

Отговор 2:

Да, Възложителят ще предостави количествената сметка и във формат excel – същият ще бъде качен в сайта на общината към досието на процедурата, в профила на купувача.

Въпрос 3:

Съгласно количествената сметка в част: машинна/позиция №33 – Доставка на потопяема помпа за отпадъчни води, молим Възложителя да даде технически характеристики на необходимата помпа?

Отговор 3:

Техническите характеристики на помпата са описани в обяснителната записка към част „Технологична“, раздел X „Технологично оборудване“ стр.42 - параметри: $Q_1=28,0$ л/с, $H_{пн}=18,70$ м, $P=11,0$ кW (двигател). TDM реле за монтаж в таблото.

/п/

инж. Георги Лапчев
Кмет на Община Царево